

Veflinge Vandværk
Veflinge Skovvej 53
5474 Veflinge
Att.: Rapportmodtager

Rapportnr.: AR-16-CA-00438966-01
Batchnr.: EUDKVE-00438966
Kundenr.: CA0003504
Modt. dato: 27.06.2016

Analyserapport

Prøvested: Veflinge Vandværk Vandværket - 82629 - V02200060 / 4483006000
Prøvetype: Drikkevand - Andet
Prøvedtagning: 27.06.2016 kl. 12:15
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S MAK
Analyseperiode: 27.06.2016 - 18.07.2016

Prøvemærke: Afgang vandværk

Lab prøvenr:	80299355	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Um (%)
			Min.	Max.			
Farvetal, Pt	8.2	!	mg Pt/l	5	1	DS/EN ISO 7887, metode C	10
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	1	!	MPN/100 ml	i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1		MPN/100 ml	i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	< 1		CFU/ml	50	1	ISO 6222	
Kimtal ved 37°C	< 1		CFU/ml	5	1	ISO 6222	
Pesticider							
2,6-dichlorbenzamid (BAM)	0.023		µg/l	0.1	0.01	M 0336 LC-MS/MS	20
Bentazon	0.051		µg/l	0.1	0.01	M 0336 LC-MS/MS	24
MTBE og nedbrydningsprodukter							
MTBE (ter-butylmethylether)	0.09		µg/l	5	0.05	ISO 15680 P&T-GC-MS	14
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 19458, DS ISO 5667-5	A
Vandtemperatur	10.9		°C			DS/EN ISO 19458	A
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	A
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	A
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Kopi til:

Nordfyns Kommune, Kopimodtager drikkevand, Østergade 23, 5400 Bogense
Veflinge Vandværk, post@vigierslev.dk, Veflinge Skovvej 53, 5474 Veflinge

18.07.2016

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk


Birgitte Bastrup
Kunderådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede målesikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Målesikkerhed.

**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.